

Nr. Raport: 2960

Data: 05.07.2022

Produs: ALUMIN PLAST S.R.L.

Sistem: DECEUNINCK seria ZENDOW

RAPORT DE INCERCARE SI CLASIFICARE

Produs: Ferestre și uși de exterior

Nr 2960



Prezentul raport se referă la performanțele ferestrelor și ușilor așa cum sunt ele descrise în standardul de produs SR EN 14351-1+A2:2016 – Ferestre și usi. Standard de produs, caracteristici de performanta. Partea I. Ferestre si usi exterioare pentru pietoni.

Producător:

ALUMIN PLAST S.R.L.

Adresa:

Str. Nicolae Iorga nr. 2, Bl A24/2, Sc. B, Ap.5, Ramnicu Valcea,
Jud. Valcea, Romania.

Descriere esantion/sistem:

Fereastra cu un canat, dreapta oscilo-batant, profil
DECEUNINCK seria ZENDOW

Feronerie:

AXOR

Cod esantion:

AXA F022.22

Dimensiuni esantion:

1230mm x 1480mm

Nr. /data intrarii in laborator:

08.03.2022

RAPORT CLASIFICARE

Încarcarea dată de vant 	Etanșeitate apa 	Permeabilitate aer 
C4	7A	4
SR EN 12210	SR EN 12208	SR EN 12207

Data test: 09.03.2022

Sef laborator,

Ing. Andi PREDA




Director tehnic,

Dragos GHEORGHE