

Nr. Raport: 4730.2

Data: 28.10.2024

Producator: ALUMIN PLAST S.R.L.

Sistem: DECEUNINCK seria GRANDO

RAPORT DE INCERCARE SI CLASIFICARE

Produs: Ferestre și uși de exterior

Nr. 4730.2



Prezentul raport se referă la performanțele ferestrelor și ușilor așa cum sunt ele descrise în standardul de produs **SR EN 14351-1+A2:2016** – Ferestre și uși. Standard de produs, caracteristici de performanta. Partea I. Ferestre si uși exterioare pentru pietoni.

Producător:

ALUMIN PLAST S.R.L.

Adresa:

Str. Nicolae Iorga nr.2, Ramnicu Valcea, jud. Valcea

Descriere esantion/sistem:

**Fereastră PVC, un canat oscilobatant, profil DECEUNINCK
seria GRANDO**

Feronerie:

ROTO

Cod esantion:

ALM-a-2.1-24

Dimensiuni esantion:

1230 mm x 1480mm

Nr. /data intrarii in laborator:

21.10.2024

RAPORT CLASIFICARE

<i>Încarcarea dată de vant</i>	<i>Etanșeitate apa</i>	<i>Permeabilitate aer</i>
		
C4	9A	3
SR EN 12210	SR EN 12208	SR EN 12207

Data test: 23.10.2024

Sef laborator,

Ing. Andi PREDA



Director tehnic,

Georgeta SALAGEANU